

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «30» июля 2025года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа им. В. Х. Кагазежева с.п.Псынабо, Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской республики 1998г.(полное наименование организации, год постройки).

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»

(учредитель организации)

361319, КБР, Урванский муниципальный район, с.п.Псынабо, ул. Марии Шекихачевой, 24;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор школы: Теунова Ирина Хамидбиевна - 9034937769;

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025г. № 900 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР,

Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич :

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию). Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Маиров Рустам Анатольевич
Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышюков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа им. В. Х. Кагазежева с.п.Псынабо, Урванского муниципального района Кабардино -Балкарской республики МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»
(учредитель организации) (далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. В. Х. Кагазежева» с.п.Псынабо, Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской республики, № от «14» сентября 2021 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» июня 2012г. № 273679, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» июня 2012 г. № 373675 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» января 2017г., Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07A01 № 0000690, срок действия свидетельства с «30» января 2017г. до «14» мая 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «04» марта 2021г., регистрационный номер № 07-2286, выдана Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «30» июня 2025 г. оформлен, в дошкольном блоке от «03» июня 2024 г.

Декларация пожарной безопасности организации от «11» августа 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - школа 1 единица, на 350 мест в том числе дошкольных блоков 1 единица на 120 мест.

Качество и объемы, проведенные в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе: школа - 1, дошкольный блок - 1
выполнены работниками ОУ,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется в дошкольном блоке.

Проведение работ необходимо:

Дошкольный блок - капитальный ремонт. (замена оконных блоков - 52, входные двери - 6 напольного покрытия в коридорах-84 кв.м.; замена водопровода, канализации, электрических сетей)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются) соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 350 человек; по дошкольному блоку - 120 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 250 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

по дошкольному блоку - 79;

г) численность выпускников 2024 – 2025 годов - 5 человек; из них поступивших в вузы - 2 человек, профессиональные образовательные организации - 2 человек, работают – 1 человек; не работают – 0 человек;

дошкольный блок - 15 выпускников

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 18 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 18; количество обучающихся - 250 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 15 классов, 250 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 18 человек 58 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 13 человек 42 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - человек %;

по дошкольному блоку:

педагогических работников - 11 человек , 50 %;

научных работников - 0 человек 0 %

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 11 человек - 50 %;

производственных работников - человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - человек %;

к) наличие плана работы организации на 2025 -2026 учебный год -имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенное	Наличие документов	Наличие актов	Наличие и состояние	Оборудован	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		Проектор, компьютер		+	+	+	+	
2.	Кабинеты иностранного языка		Ноутбук		+	+	+	+	
3.	Кабинет физики		Проектор, компьютер		+	+	+	+	
4.	Кабинет химии		Проектор, компьютер		+	+	+	+	
5.	Кабинет русского языка	Проектор, компьютер			+	+	+	+	
6.	Кабинет кабардинского языка	Проектор, компьютер			+	+	+	+	
7.	Кабинет математики	Проектор, компьютер			+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

Школа:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, приспособленное помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, приспособленное помещение, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская – 1 состояние – неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

в) организация компьютерной техникой-

Школа обеспечена не в полном объеме

общее количество компьютерной техники - 50 единиц, из них подлежит списанию - 11 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - единиц.

Основные недостатки: имеющаяся техника устарела.

Дошкольный блок: не обеспечена

общее количество компьютерной техники - 1 единица, из них подлежит списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - единиц.

Основные недостатки: имеющаяся техника устарела.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,

школа: инвентарь - имеется, обеспечивает не в полной мере, его состояние

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 25» июля 2025 г. № 1, комиссией МКОУ СОШ им.В.Х.Кагазежева с.п.Псынабо.

Потребность в спортивном оборудовании: мячи- 15 шт. маты- 12 шт.

Основные недостатки: недостаточное количество оборудования для занятий.

дошкольный блок:

инвентарь – имеется в недостаточном количестве, обеспечивает не в полной мере, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «15» июля 2025 г. № 1, комиссией МКОУ СОШ им.В.Х.Кагазежева с.п. Псынабо.

Потребность в спортивном оборудовании: мячи- 25 шт., обручи 30 шт., мишень для метания в даль-2, скамейка для подлезания, прыгалки -30 шт.

Основные недостатки: недостаточное количество оборудования для занятий.

д) обеспеченность организации учебной мебелью: школа – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 2- ростовые; доска ученическая - 3; шкаф книжный - 0;

дошкольный блок – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели дошкольного блока:

Шкаф платальный 1, стулья офисные -12, кровати -25, детские стулья-60, шкафы для уборочного инвентаря.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью:

Школа – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

Стулья офисные - 12;

Дошкольный блок - – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - 1 ; стулья офисные - 12 ; кровати - 25 ;детские стулья - 60;шкафы для уборочного инвентаря - 6.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 5640; фонд учебников - 1920 экз. 92 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 187.

Потребность в обновлении книжного фонда- имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – школа:

удовлетворительное:

общая площадь участка - 1,9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют требованиям имеются,соответствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

Дошкольный блок: удовлетворительное:

общая площадь участка – 1 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют требованиям - соответствуют. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется

школа: внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед.сестра	Мед.сестра общеобразовательного учреждения, дошкольного блока.	0,75- школа 1,0- д/б	договор договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «04» августа 2020 г, № ФС-07-01, регистрационный номер 000159;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет –имеется, приспособленное помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет –не имеется

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособленное помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется

процедурная –имеется,приспособленное помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

дошкольный блок.

медицинский кабинет, процедурный, изолятор. Состояние удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании имеется:плантограф,оториноскоп, анализатор кислорода, желудочные зонды.

8.Питание обучающихся в школе - организовано:

а) питание организовано в - 1 смену, в - 1 столовой на – 48 посадочных мест. Буфета нет.

Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное.

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 6 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, получаемым по заключенным договорам.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям акты допуска к эксплуатации оформлены. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в медицинском оборудовании имеется:плантограф,оториноскоп, анализатор

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

Школа: металлические стеллажи для посуды -1, мармит-1, холодильник -1.

- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствуют санитарным нормам.
- ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
- к) питьевой режим обучающихся организован: вода, одноразовые стаканчики.
- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.

Дошкольный блок: питание обучающихся - 4 разовое:

- а) питание организовано в групповых.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительно, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

- б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет _____% от их общего количества; дети СВО - 3

- в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, получаемым по заключенным договорам

- г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

- д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования- ларь морозильный, холодильник.

- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствуют

- ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются

- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

- к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода, одноразовые стаканчики.

Основные недостатки: заменить групповые кастрюли для раздачи продуктов

- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

9.Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требуется полная замена оконных рам.

10.Транспортное обеспечение организации – организовано;

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

- б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 132 человека, 61% от общего количества обучающихся;

- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретен	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание
1.	Автобус для перевозки детей FORD	Транзит	1	2020	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками (дежурными) в составе 3 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации – не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

д) территория организации ограждением оборудована;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

Основные недостатки:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) школы и дошкольного блока не дооборудована системой наружного освещения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует нормативным требованиям не полностью

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,

Предписанием от 202 года УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Основные результаты приемка _____ и предписания _____

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объёме:

- имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация находится в частично неисправном состоянии (шлейфы №№1, 4, 10, 11, 12), п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;

- не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;

- не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, п.56 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, п.36 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;

- замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.26 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;

- не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, п.13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- в здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
- не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п.60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
- не оборудованы электроустановки зданий устройствами защиты от дугового пробоя (при их реконструкции или капитальном ремонте), п.32 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
- в здании не предусмотрены ограждения на кровле, п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16 СП 4.13130.2013;
- не обеспечено на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания, п.14 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
- не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, п.1 приложения №1 и приложение №3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 №65974), п. 3 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.11.2021 № 65974).

в) в нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

в нарушение пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

В дошкольном блоке:

- деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п.60 Правил противопожарного режима в РФ;
- не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;

- в здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации: проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы: проведена,

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: - соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение и в школе и в дошкольном блоке осуществляется МУП «Водресурс».

16. Газоснабжение и в школе и в дошкольном блоке осуществляется: АО Газпромгазораспределение Нальчик в Урванском районе.

17. Канализация и в школе и в дошкольном блоке имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им.В.Х.Кагазежева" с.п.Псынабо, Урванского муниципального района Кабардино - Балкарской республики
к новому 2025-2026 учебному году готово (при условии устранения основных недостатков).
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Необходимость проведения капитального ремонта в здании дошкольного блока
2. в нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) школы и дошкольного блока не дооборудована системой наружного освещения.3. Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация находится в частично неисправном состоянии (шлейфы №№1, 4, 10, 11, 12). п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
3. не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
4. не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и

- неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, п.56 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
5. не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, п.36 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
 6. замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.26 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
 7. не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, п.13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 8. в здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
 9. не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п.60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
 10. не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, п.1 приложения №1 и приложение №3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 №65974), п. 3 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.11.2021 №65974).
 11. В дошкольном блоке;
 12. деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 13. не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п.60 Правил противопожарного режима в РФ;
 14. не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;
 15. в здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
 16. в нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

17. в нарушение пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

6. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)


Р.А. Маиров
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(подпись)

З.К. Жанов
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

А.А. Бижоев
(инициалы, фамилия)

(подпись)


З.Ж. Бижоев
(инициалы, фамилия)


(подпись)


А.Б. Гелястанов
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Т.Р. Дышоков
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Ф.А. Кодзокова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Д.А. Кишукова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.Б. Хавжоков
(инициалы, фамилия)